

Strukturdaten 2019 gem. § 17 (2) StromNZV

Jahreshöchstlast gem. Nr. 1 21.649 kW

Netzverluste gem. Nr. 2

Mittelspannung 1.902.299 kWh

Umspannung 688.437 kWh

Niederspannung 2.259.293 kWh

Nr.4 entfällt, da analytisches Verfahren nicht zur Anwendung kommt

Höchstentnahmelast 18.986 kW

Bezug aus vorgelagerter Netzebene gem. Nr. 5 7.268.478 kWh

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und deren zeitlichen
Verlauf gem. Nr. 6

Niederspannung 5.221.085 kWh

Mittelspannung 182.962.608 kWh

Verlustenergie gem. Nr.7

Menge 4.850.029 kWh

Preis 5,351 ct/kWh