

## Strukturdaten 2016 gem. § 17 (2) StromNZV

Jahreshöchstlast gem. Nr. 1 23.325 kW

Netzverluste gem. Nr. 2

Mittelspannung 1.905.093 kWh

Umspannung 744.664 kWh

Niederspannung 2.876.989 kWh

Nr.4 entfällt, da analytisches Verfahren nicht zur Anwendung kommt

Höchstentnahmelast 18.534 kW

Bezug aus vorgelagerter Netzebene gem. Nr. 5 7.760.256 kWh

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und deren zeitlichen Verlauf gem. Nr. 6

Niederspannung 3.891.332 kWh

Mittelspannung 182.749.092 kWh

Verlustenergie gem. Nr.7

Menge 5.526.746 kWh

Preis 3,89 ct/kWh