

Strukturdaten 2025 gemäß § 23c (3) EnWG

Jahreshöchstlast gemäß Nummer 1

20.171 kW

Netzverluste gemäß Nummer 2

Mittelspannung	1,00 %	1.621.651 kWh
Umspannung	1,50 %	605.438 kWh
Niederspannung	6,12 %	3.018.504 kWh

Nummer 4 entfällt, da analytisches Verfahren nicht zur Anwendung kommt

Höchstentnahmelast

17.388 kW

Bezug aus vorgelagerter Netzebene gemäß Nummer 5

8.065.936 kWh

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf
gemäß Nummer 6

in kWh	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Einspeisung vom vorgelagerten Netzbetreiber	8.065.936			
Einspeisung aus eigener vorgelagerter Netzebene			39.582.267	39.007.242
Einspeisung dezentrale Erzeugungsanlagen		153.349.291		10.297.571
Rückspeisung in eigene vorgelagerte Netzebene			-749.850	-780.264
Rückspeisung zum vorgelagerten Netzbetreiber		- 52.230.019		

Verlustenergie gemäß Nummer 7

Menge

5.245.593 kWh

Preis

10,88 ct/kWh