

## Strukturdaten 2017 gem. § 17 (2) StromNZV

Jahreshöchstlast gem. Nr. 1 22.915 kW

Netzverluste gem. Nr. 2

Mittelspannung 1.920.384 kWh

Umspannung 731.677 kWh

Niederspannung 2.221.656 kWh

Nr.4 entfällt, da analytisches Verfahren nicht zur Anwendung kommt

Höchstentnahmelast 19.242 kW

Bezug aus vorgelagerter Netzebene gem. Nr. 5 10.239.768 kWh

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und deren zeitlichen Verlauf gem. Nr. 6

Niederspannung 4.148.305 kWh

Mittelspannung 181.798.660 kWh

Verlustenergie gem. Nr.7

Menge 4.873.717 kWh

Preis 3,55 ct/kWh